



SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA.

Rua Maria Olinda Silva-45
Tel.:(31)3621-1324
Vespasiano-M.G

CLIENTE:RT AMBIENTAL

REF. 521/2021

LOCAL:AVENIDA SÃO PAULO, 3996 - VILA DO ROSÁRIO - IBIRITÉ - MINAS GERAS.

FURO 01

COTA:100,00

DATA: 10/01/2022

PROFUNDIDADE DO NÍVEL DA ÁGUA

REVESTIMENTO:5,00m

ESC. 1:100

INICIAL 2,40m

FINAL 2,10m

AMOSTRA	PROFUND. (Mt)	NÍVEL D'ÁGUA	GRÁFICO					Nº GOLPES		CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
			10	20	30	40	50	I	F	
1								2	2	ARGILA ARENOSA COR: MARROM E VERMELHA (ATERRO)
2								2	2	
3								6	6	PEDREGULHOS MÉDIOS E GROSSOS DE MINÉRIO E DE QUARTZO. COR: AMARELA E ROXA COMPACIDADE: POUCO COMPACTA Á MUITO COMPACTA
4	3,50							6	6	
5								6	6	IMPENETRÁVEL Á TREPANO AOS: 5,60 Mts.
6	5,60									
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

LT.	TEMPO	PENETRAÇÃO
	10'	2,00 CM
	10'	1,00 CM
	10'	0,00 CM

OBS.: CONSIDERAÇÕES DO N.A
VER FOLHA 4

SONDAGEM Ø 2 1/2

ALTURA DA QUEDA-75CM
PESO(MARTELO)-65Kg

SIMBOLOGIA

DESENHO:
GISLENE

PENETRAÇÃO- GOLPES/30CM

I ————— 1a e 2a PENETRAÇÕES
F - - - - - 2a e 3a PENETRAÇÕES

REVESTIMENTO Ø 76,2mm
AMOSTRADOR Ø interno 34,6mm
Ø externo 50,8mm



SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA.

Rua Maria Olinda Silva-45
Tel.:(31)3621-1324
Vespasiano-M.G

CLIENTE:RT AMBIENTAL

REF. 521/2021

LOCAL:AVENIDA SÃO PAULO, 3996 - VILA DO ROSÁRIO - IBIRITÉ - MINAS GERAS.

FURO 02

COTA:99,77

DATA: 12/01/2022


PROFUNDIDADE DO NÍVEL DA ÁGUA

REVESTIMENTO:5,00m

ESC. 1:100

INICIAL 2,60m

FINAL 2,30m



OBS.: CONSIDERAÇÕES DO N.A
VER FOLHA 4

SONDAGEM ø 2 1/2

ALTURA DA QUEDA-75CM
PESO(MARTELO)-65Kg

SIMBOLOGIA

DESENHO:
GISLENE

PENETRAÇÃO- GOLPES/30CM

I ————— 1a e 2a PENETRAÇÕES
F - - - - - 2a e 3a PENETRAÇÕES

REVESTIMENTO ø 76,2mm
AMOSTRADOR ø interno 34,6mm
ø externo 50,8mm